

*Додаток
до рішення сесії міської ради
від 17.06.2022 року №30*

ПРАВИЛА
ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОВІДВЕДЕНИЯ м.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Хмельницький 2022

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
II. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОNUВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НІХ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ	6
III. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ.....	8
IV. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ	10
ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ДК) ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ НА ВИПУСКАХ СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ТАБЛИЦЯ 1).....	12
V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО	13
VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ	15
VII. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД НА АНАЛІЗ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ПРОБ	17
VIII. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ	18
IX. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ СПОЖИВАЧАМИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.....	19

Додатки:

Додаток 1. Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод	23
Додаток 2. Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення	24
Додаток 3. Журнал – акт відбору стічних вод Споживачів	26
Додаток 4. Акт про контрольний аналіз проб стічних вод	27
Додаток 5. Розрахунок вартості приймання 1 м ³ понаднормативно забруднених стічних вод	28
Додаток 6. Акт відбору проб стічних вод	29
Додаток 7. Акт про недопуск до відбору проб стічних вод	30

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою розробки Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Хмельницького (далі – Правила) є:

- захист здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
- гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричиняють згубного впливу на навколошнє середовище.

1.2. Ці Правила розроблено згідно з Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. №316, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.12.2021р. № 286 «Про затвердження Змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», Водним кодексом України, Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про відходи» іншими нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у систему централізованого водовідведення.

1.3. Правила поширюються на міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (далі – Виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують питну воду для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення (далі – Споживачі) та Перевізників.

1.4. Правила є обов'язковими для Виконавця та Споживачів на території м.Хмельницького.

1.5. Правила встановлюють вимоги до Споживачів, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, регламентують взаємні права та обов'язки Споживача і Виконавця, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповіальність та міри впливу за їх порушення.

1.6. Визначення термінів та скорочень:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виконавець;

БСК - біохімічне споживання кисню. Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°C ;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

випуск водовідведення Споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в мережу водовідведення;

ГДК - гранично допустима концентрація забруднюючої речовини у воді поверхневих водних об'єктів господарсько-питного (рибогосподарського) призначення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

державні Правила приймання - Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. №316 із змінами згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.12.2021 р. № 286 «Про затвердження Змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»;

договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - Договір);

Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод - Додаток до чинного Договору;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м³;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені цими Правилами, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стационарне чи пересувне) для прийому стічних вод та рідких відходів, що вивозяться асептичним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

зливова система централізованого водовідведення — комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємства;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

очисні споруди системи централізованого водовідведення – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти;

КНС - каналізаційна насосна станція;

контролююча служба – Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області, служба контролю за прийманням стічних вод Виконавця;

контрольний колодязь (КК) - колодязь на випуску водовідведення Споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора Виконавця або в іншому місці за погодженням із Виконавцем мереж з вільним доступом Виконавця до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана Виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виконавця;

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для фізико-хімічного, механічного, або біохімічного (біологічного) очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил перед скиданням до системи централізованого водовідведення;

об'єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

паспорт водного господарства — це офіційний документ на всі водопровідні та каналізаційні мережі, які знаходяться на балансі Споживача, в якому визначені умови водокористування, водозaborу і скиду стічних вод, перелік субспоживачів тощо;

перевізник — суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності щодо перевезення рідких відходів до місця їх скидання спеціалізованим асептичним транспортом;

Порядок — Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України від 01.12.2017 р. №316 із змінами згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.11.2021 р. № 286.

разова проба – окрема, довільно взята (відносно часу та КК Споживача) проба з об'єму стічної води Споживача;

рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

розрахунковий період – період, вказаний у рахунку, що виставлений Виконавцем, за який Споживачу нарахована плата за послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;

розрахунок – визначення величини плати за скид до системи централізованого водовідведення з порушенням вимог Правил;

роздільна система водовідведення – система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільнотного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;

субспоживач - суб'єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виконавцем на підставі Договору зі Споживачем та Виконавцем;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

СФІ - фактична концентрація забруднюючої речовини у стічних водах Споживача;

ТУ - Технічні умови на приєднання до системи централізованого водовідведення;

ХСК - хімічне споживання кисню.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист прав споживачів» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування) та Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508.

1.7. Контроль за виконанням Споживачами Правил здійснюють Контролюючі служби.

1.8. Виконавець встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.9. Виконавець укладає зі Споживачем Договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил, та умовам укладеного з Виконавцем Договору.

1.10. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод та рідких відходів, які вивозяться асенозацийним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) Виконавця. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Правилами.

1.11. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого

у місці, погодженому з Виконавцем.

Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням мережі водовідведення Споживача не є об'єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

1.12. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за Договорами.

П. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОNUВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НИХ СТИЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ

1. Виконавець повинен:

1) забезпечувати приймання, відвedenня і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, та надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об'єктах Споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

4) здійснювати періодичний вибірковий контроль ефективності роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати у будь-який час за участю представника Споживача раптовий, заздалегідь не погоджений зі Споживачами відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема, порядок відбору проб встановлюється розділом VII цих Правил;

6) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу системи централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання Споживачем до системи централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення Виконавця за відсутності чинного Договору. При цьому за збитки таких Споживачів Виконавець відповідальності не несе. Підключення до системи водовідведення здійснюється за рахунок Споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків Виконавцю (у разі їх наявності);

7) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з Виконавцем Договору, вимагати їх усунення в установлені Виконавцем строки. Вимагати розробки та узгодження з Виконавцем заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК, а саме, будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, та вживати заходів впливу, передбачених Договором та цими Правилами;

8) у разі аварій, пошкоджень, несправностей на зовнішніх мережах водовідведення Споживача тимчасово припиняти, або обмежити подачу води Споживачу;

9) вимагати від Споживачів, на яких розповсюджується дія цих Правил та об'єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо

облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя;

10) виставляти Споживачам до оплати рахунки за послуги водовідведення;

11) у випадку виявлення з боку Споживача порушень вимог Правил та умов Договору або невиконання вимог Акту, Виконавцем розраховується плата із застосуванням коефіцієнта кратності;

12) встановлювати в КК Споживачів пристрой для контролю за показниками стічних вод і режиму їх скиду;

13) вимагати від Споживачів встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрат, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідборників (у т.ч. автоматичних) та інших пристройів;

14) при розгляді матеріалів для укладення Договору здійснювати обстеження об'єкта Споживача та відбирати на аналіз проби стічних вод, вимагати надання необхідного додаткового матеріалу стосовно скиду стічних вод;

15) пред'являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам централізованого водовідведення, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень відповідно до Порядку;

16) на підставі укладеного із Споживачем Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод здійснювати приймання понаднормативно забруднених стічних вод;

17) доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до даних Правил або зміни Правил у вимогах до якісних показників стічних вод Споживачів, пов'язані зі змінами лімітів та скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти.

2. Споживачі повинні:

1) укласти Договір з Виконавцем на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

2) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень цих Правил;

3) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виконавцем, надавати Виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

4) виконувати на вимогу Виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з Виконавцем Договору;

5) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та мереж водовідведення іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виконавцем, приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до Договору;

6) укладати новий Договір з Виконавцем у разі зміни власника об'єкта;

7) надавати працівникам Виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

8) визначати не менше двох представників, призначених наказом Споживача уповноважених представляти Споживача, під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк Споживач повідомляє Виконавця у письмовій формі та забезпечує присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виконавцем;

9) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними

силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виконавця у разі погрішення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

10) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виконавцем, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

11) щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погрішенні якості стічних вод – негайно) подавати Виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення;

12) забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження об'єкта Споживача з питання роботи локальних очисних споруд та контролю за скиданням стічних вод у системи централізованого водовідведення, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування;

13) своєчасно оплачувати виставлені Виконавцем рахунки за послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення та за скид понаднормативних забруднень, повністю відшкодовувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд системи централізованого водовідведення, якщо руйнування сталося з вини Споживача;

14) письмово повідомляти Виконавця про усунення порушень в терміни встановлені Виконавцем у Актах;

15) обладнати випуски пристроями, що дозволяють припинити скидання стічних вод (при відсутності таких пристройів);

16) утримувати КК Споживачів в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами та не допускати розміщення на них транспорту тощо).

2.1. Споживачі мають право:

2.1.1. Користуватися послугами системи централізованого водовідведення відповідно даних Правил;

2.1.2. Звертатись до суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення контрольного аналізу стічних вод Споживача;

2.1.3. Ознайомитись у Виконавця з нормативною документацією щодо приймання стічних вод Споживача в систему централізованого водовідведення м.Хмельницького;

2.1.4. Перед відбором проб оглядати обладнання, надане Виконавцем, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення;

2.1.5. Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в своїх стічних водах, виконані Виконавцем, та оскаржувати їх.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ

1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах системи централізованого водовідведення оператора зовнішніх інженерних мереж відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній

деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень. Стічні води інфекційних лікувальних закладів та відділень перед скидом до системи централізованого водовідведення мають бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних споруд з обов'язковою утилізацією або захороненням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40° С;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК₅) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує допустимі концентрації у стічних водах на випусках споживачів до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького (згідно таблиці 1);

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколошнього природного середовища;

13) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3. У разі якщо на об'єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виконавцем відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрацій забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні емності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, за деякими показниками, він звертається до Виконавця із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та зобов'язується вжити заходів по доведенню якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у Договорі, але не більше 1 року.

Виконавець розглядає подану заяву у п'ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисних спорудах систем централізованого водовідведення Виконавця технології

очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виконавця.

У Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу II Порядку, та строк, необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»), який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проекту та не може перевищувати п'яти років з дня укладання Договору.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку та Розділу IV цих Правил, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

1. Виконавець визначає ДК забрудньюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забрудньюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення Споживача);

2) ДК забрудньюючої речовини на вході в очисні споруди системи централізованого водовідведення;

3) величини лімітів на скидання забрудньюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до державних Правил приймання.

Розрахунок ДК забрудньюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожних очисних споруд системи централізованого водовідведення Виконавця.

2. У разі визначення ДК забрудньюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені цими Правилами.

3. У разі визначення ДК j-ої забрудньюючої речовини в стічних водах за ДК у очисних споруд системи централізованого водовідведення розрахунок виконується за формулою:

$$ДК_j^{bo} = \frac{(C_j - C_j^{gp}) \times Q}{\sum_{i=1}^n Q_i} + C_j^{gp} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

де Джво - Дж-ої забрудньюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Сj - ДК j-ої забрудньюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м³) (приймається за регламентом роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення Виконавця або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 державних Правил приймання);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисних споруд системи централізованого водовідведення (м³/добу);

- середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення (м³/добу);

- концентрація j-ої забрудньюючої речовини в господарсько- побутових стічних водах

(г/м³) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виконавця. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м³); заліза загального - 2 (г/м³); жирів - 30 (г/м³); СПАР - 5 (г/м³); хлоридів - додатково 50 (г/м³) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м³); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року №400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за №452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на очисні споруди системи централізованого водовідведення населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 державних Правил приймання, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

$$ДК_j^{zl} = \frac{(L_{zag} - L_{gp}) \times 10^6}{365 \times (1 - K_j) \sum_{i=1}^n Q_i} (\text{г/м}^3),$$

де $ДК_j^{zl}$ - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

$$L_{gp} = \frac{365 \times C_j^{gp} \times Q_{gp} \times (1 - K_j)}{10^6} (\text{т/рік})$$

- частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Q_{gp} - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на очисних споруд системи централізованого водовідведення (м³/добу);

- середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення м³/добу;

- концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м³);

K_j - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на очисних споруд системи централізованого водовідведення Виконавця. Значення коефіцієнта K_j приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 державних Правил приймання.

6. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Споживачів до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького наведені у таблиці 1.

7. При скиді Споживачем забруднюючих речовин, які не увійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно державних Правил і вказують їх у Договорі.

8. ДК встановлюються на рівні ГДК для водойм господарсько-питного (рибогосподарського) призначення:

- для забруднюючих речовин, не вказаных у Договорі;

- для стічних вод у випуску, не вказаному в Договорі;

- для стічних вод в усіх випусках Споживача, якщо цей Споживач не має чинного Договору.

9. ДК забруднюючих речовин на випусках Споживачів, які мають Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ДК) ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ НА ВИПУСКАХ СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

№ з/п	Показник якості	Одиниця виміру	Допустимі концентрації для споживачів, що скидають стічні води	
			на КОС-1	на КОС-2
1	2	3	4	5
1.	Зважені речовини	г/м ³	300,0	296,0
2.	БСК ₅	г О ₂ /м ³	320,0	330,0
3.	ХСК	г О ₂ /м ³	800,0	825,0
4.	Мінералізація	г/м ³	1000,0	1000,0
5.	Сульфати	г/м ³	400,0	400,0
6.	Хлориди	г/м ³	350,0	350,0
7.	Азот амонійний (аміак за азотом)	г/м ³	15,0	15,0
8.	Нітрати	г/м ³	1,5	1,5
9.	Нітрати	г/м ³	40,0	40,0
10.	Фосфати	г/м ³	3,5	3,5
11.	Нафтопродукти	г/м ³	2,5	2,5
12.	СПАР (аніонні, неіоногенні)	г/м ³	5,0	5,0
13.	Сульфіди	г/м ³	1,5	1,5
14.	Залізо (загальне)	г/м ³	1,0	1,0
15.	Мідь	г/м ³	0,3	0,3
16.	Цинк	г/м ³	0,4	0,3
17.	Нікель	г/м ³	0,3	0,3
18.	Хром загальний Хром 6-ти валентний	г/м ³ г/м ³	0,4 0,1	0,3 0,1
19.	Жири рослинні та тваринні	г/м ³	10,0	50,0
20.	pH	Одиниць pH	6,5-9,0	
21.	Температура	Град. Цельсія	Не вище 40°C	
22.	Нерозчинні масла, смоли, мазут	г/м ³	Не допускається	
23.	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини	г/м ³	Не допускається	
24.	Концентровані маточні та кубові роздчини	г/м ³	Не допускається	
25.	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини	г/м ³	Не допускається	
26.	Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення	-	Не допускається	

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

1. Приєднання Споживачів до системи централізованого водовідведення

1.1. Приєднання Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами Правил користування.

1.2. Підключення нових Споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж водовідведення населеного пункту, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Виконавцем у встановленому порядку.

Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється за Договорами.

1.3. При прийнятті рішення для діючих підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується:

- запровадження технологічних процесів, які дозволяють зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (C_f) забруднюючих речовин;
- влаштування систем оборотного водопостачання;
- попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах;
- обробка осадів очисних споруд централізованого водовідведення і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об'єкта Споживач зобов'язаний:

- одержати у Виконавця ТУ;
- розробити та погодити з Виконавцем проектну документацію;
- після закінчення будівництва або реконструкції здати об'єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм;
- отримати Дозвіл на скид;
- стати Споживачем Виконавця (укласти Договір).

2. Укладання Договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

2.1. Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання Договору подають Виконавцю не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або до закінчення терміну попереднього Договору:

- лист-заявку про укладення Договору із зазначенням пропонованих до приймання в систему централізованого водовідведення об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристики складу стічних вод за кожним із випусків;
- генплан об'єкта Споживача в масштабі 1:500 з мережами водовідведення та випусками до системи централізованого водовідведення;
- індивідуальні норми водопостачання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
- паспорт водного господарства;
- документ на право власності об'єкта Споживача;
- схеми локальних очисних споруд.

2.2. Договір розробляє Виконавець у 30-ти денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки. Істотними умовами Договору на скид (приймання) стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення є:

- обсяги та режим скиду стічних вод;
- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
- ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;
- розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищеннем ДК забруднюючих речовин);
- права та обов'язки сторін Договору;
- відповідальність сторін Договору;

- підстави розірвання Договору.

2.3. У виключних випадках, коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, він звертається до Виконавця з обґрунтованим проханням про приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

Виконавець розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладення Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

В Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин; сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид понаднормативних забруднень та розраховану вартість приймання 1 м³ стічних вод Споживачами.

2.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається Виконавцем відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, але замість встановлених у цих Правилах ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, зазначені в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

2.5. Підставами для відмови в укладанні Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод Споживача до системи централізованого водовідведення є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких до системи централізованого водовідведення заборонений цими Правилами;
- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод на очисних спорудах системи централізованого водовідведення;
- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) мережі водовідведення або очисних спорудах системи централізованого водовідведення.

2.6. У 20-ти денний строк Споживач зобов'язаний оформити Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод зі свого боку та повернути один примірник Виконавцю.

Цей Договір набуває чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в ньому не передбачено пізнішого терміну.

2.7. Усі майнові спори стосовно Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод вирішуються згідно з чинним законодавством.

3. Порядок приймання рідких відходів від Споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення

1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти та інші стоки, які утворились в результаті використання води в побутових та/або технологічних процесах Споживача, і відводяться до вигрібних ям.

2. Згідно п.8.15.1 ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” скидання рідких відходів здійснюється тільки на зливальні станції.

3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у систему централізованого водовідведення від неканалізованих об'єктів Споживачів.

4. Об'єми водовідведення формуються на основі затверджених рішенням 28-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №18 норм водоспоживання з урахуванням ступеню упорядження і кількості мешканців (працюючих), але не менше 25 л на добу на 1 людину (ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” таблиця 1 п.7.1.1).

5. Стоки вигрібних ям не повинні містити крупні механічні домішки і пісок. БСК₅ не повинно перевищувати 1000 мг/л.

6. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості забороняється.

7. Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди централізованого водовідведення зливові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтоловлювачів.

8. Перевезення рідких відходів до місця їх скидання (зливальної станції) здійснюється тільки спеціалізованим асенізаційним транспортом Виконавця, або, на підставі Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод із Виконавцем будь-яким іншим Перевізником, власним спеціалізованим автотранспортом Споживача.

9. У разі відсутності у Споживача власного спеціалізованого автомобіля, для вивезення рідких відходів Споживачем укладається Договір на відкачуку рідких відходів з Виконавцем або Перевізником, згідно якого Споживач отримує послуги по їх відкачуванню з транспортуванням до зливальної станції та здійснює за ці послуги оплату за розцінками Виконавця/Перевізника.

10. Споживач, незалежно від оплати за послуги з відкачування стоків, покриває витрати Виконавця пов'язані з транспортуванням стічних вод або рідких відходів від зливальної станції до очисних споруд централізованого водовідведення та їх очистку на очисних спорудах згідно п.8 розділу 1 державних Правил приймання та п.1.10 розділу I та п.2 розділу IX цих Правил шляхом оплати цих послуг за розцінками Виконавця.

11. Об'єм стоків, які підлягають транспортуванню від зливальної станції до очисних споруд та очищенню на очисних спорудах централізованого водовідведення, визначається Договором на очистку та транспортування стічних вод між Споживачем, Перевізником та Виконавцем.

12. Перевізник зобов'язаний щомісячно надавати Виконавцю перелік Споживачів, що користуються його послугами, та достовірні дані про об'єм вивезених стоків та рідких відходів.

13. Скид стічних вод асенізаційним транспортом у мережі водовідведення та колектор водовідведення не на зливальну станцію заборонений. При скиді стічних вод та рідких відходів спеціалізованим асенізаційним транспортом безпосередньо в мережі та колектора водовідведення, такий скид вважається самовільним і Виконавець виставляє Споживачу (Перевізнику), який допустив вказане порушення, рахунок у двадцятикратному розмірі встановленого тарифу за послуги централізованого водовідведення, розрахований на об'єм цистерни, встановленої на асенізаційному транспорту.

14. Стічні води та рідкі відходи Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом на зливальну станцію, повинні відповідати якісним характеристикам зазначених в таблиці 1 допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Споживачів до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького.

15. Виконавець здійснює технічний, якісний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

16. Визначення якісних характеристик стічних вод та рідких відходів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливальні станції, здійснюється Виконавцем вибірково в будь-який час при зливі згідно п.2 розділу VII цих Правил.

17. Перевізник за власний кошт має обладнати асенізаційний транспорт приладом контролю за пересуванням (GPS-навігатор).

18. За несанкціонований скид стічних вод та рідких відходів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливальні станції, відсутність або закінчення строку дії Договору на приймання та очищенння стічних вод і рідких відходів Споживач чи Перевізник сплачує послуги Виконавцю в порядку та розмірі згідно п.4 розділу IX цих Правил.

VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТИЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди централізованого водовідведення Виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Контроль за якістю стічних вод Споживачів (в тому числі за допомогою автоматичних пробовідбірників) здійснюється в контрольних колодязях (КК), в приймальних відділеннях каналізаційних насосних станцій (КНС) або ємностях-усереднювачах, які є місцями відбору проб.

Місця відбору проб визначаються на схемі балансового розмежування, яка являється додатком до Договору і позначаються як контрольні колодязі (КК).

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виконавцем.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод – негайно), надають Виконавцю інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди централізованого водовідведення Виконавця.

Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виконавця.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди централізованого водовідведення Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення Виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виконавця, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод Споживачі Виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виконавця, що фіксується у спеціальному журналі або Акті, який підписують як представник Виконавця, так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або Акті представник Виконавця зазначає про це в журналі або Акті.

7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в Акті за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє Споживачу

рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $Kk = 2$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виконавця на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в Акті за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $Kk = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищенні ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виконавець у строк не більше п'яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищенні допустимих концентрацій, Виконавець направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищеннім ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

9. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виконавцем та Споживачем.

VII. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТИЧНИХ ВОД НА АНАЛІЗ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ПРОБ

1. Місця відбору проб

1.1. Кожен об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до системи централізованого водовідведення Виконавця лише окремими випусками з обов'язковим спорудженням на кожному випуску КК Споживача. Відбір проб здійснюється з КК Споживача.

1.2. КК Споживачів:

- споруджуються та обладнуються Споживачами;
- повинні перебувати за межами об'єкта Споживача, а їх місцезнаходження повинно бути узгоджене з Виконавцем;
- мають бути відмічені у паспорті водного господарства;
- мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів.

1.3. Місце відбору проб визначається в Договорі і в Акті розмежування майнової належності систем питного водопостачання та/або водовідведення по кожному об'єкту Споживача, до якого входить і схема проходження мереж водопостачання та/або водовідведення Споживача і Виконавця з визначенням місця розмежування і КК. Акт і схема є невід'ємною частиною Договору.

2. Порядок відбору проб

2.1. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробником здійснюється відбір разових проб. Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищенні ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

2.2. За призначеннім проби поділяються на робочі, проби для Споживачів та контрольні, які відбираються одночасно.

2.3. Робоча проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин (C_F), робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які відводяться до систем централізованого водовідведення Виконавця, перевищень ДК забруднюючих речовин.

2.4. Після відбору робоча проба для аналізу передається в хімічну лабораторію Виконавця. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Споживача, можна одержати по телефону в лабораторії Виконавця на другий день після відбору проби. Ці

запити фіксуються лабораторією Виконавця в спеціальному журналі (додаток 3).

2.5. Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби.

2.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Виконавця і Споживача, за ініціативою Споживача, контрольна проба передається для проведення аналізу до інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників Споживача та Виконавця. Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюється відповідним Актом (додаток 4).

2.7. Контрольна проба маркується та опечатується Виконавцем і зберігається в холодильній шафі лабораторії Виконавця три доби з моменту відбору проби.

2.8. Контрольний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яким виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та проби для Споживача.

2.9. Аналізи робочої проби, проби для Споживача та контрольної проби здійснюються лабораторіями, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

2.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються у Виконавця три роки.

2.11. Найменший загальний об'єм разової проби 3,0 л (в посуд для робочої проби – 1,0 л, в посуд для проби для Споживачів – 1,0 л і в посуд для контрольної проби – теж 1,0 л).

2.12. При наявності локальних очисних споруд Споживачі повинні здійснювати облік фактичного обсягу стічних вод та якісний контроль стічних вод до і після локальних очисних споруд. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Споживач, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної за водовідведення особи не менше трьох років. Об'єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

2.13. Результати замірів об'ємів та аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах обліку, які зберігаються у Споживача.

2.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні інформувати Виконавця негайно.

2.15. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Споживачів здійснюється Контролюючими службами незалежно.

2.16. Відібрани проби реєструються у Журналі-акті відбору проб стічних вод Споживачів Виконавця (додаток 3).

2.17. На момент відбору проби фіксується температура стічних вод.

2.18. У разі виявлення перевищення ДК, встановлених цими Правилами:

- у 7-денний термін з моменту відбору робочої проби Виконавець направляє Споживачу лист-повідомлення про порушення ДК у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу;

- після визначення обсягів водовідведення Споживача за розрахунковий період, Виконавець направляє споживачу розрахунок плати за скид стічних вод з перевищением ДК та відповідний рахунок;

- Споживачі зобов'язані в 10-денний термін після отримання рахунку задовільнити обґрутовані вимоги Виконавця.

VIII. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Виконавець та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об'єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого

водовідведення після письмового попередження Виконавцем не менше ніж за п'ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виконавцем Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключенні від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії Договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого Договору.

3. У разі стягнення з Виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об'єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Kzag (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

$$K_i = \frac{Q_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^n Q_i \times Z_i} \times K_{zag},$$

де K_i - відшкодування заподіяних збитків i -м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Q_i - середньодобова витрата стічних вод, які скидає i -тий Споживач ($m^3/\text{добу}$);

Z_i - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виконавцем за останні три роки з i -го Споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависяями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення Виконавця, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтвердженні Виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою

$$B_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \times B_{zag},$$

де B_i - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована i -м Споживачем;

B_{zag} - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

M_i - скиди забруднюючих речовин i -м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

- сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та цими Правилами.

IX. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНІ ПЛАТИ СПОЖИВАЧАМИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕНИЯ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

1. Цей Порядок визначає розмір плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Цей Порядок поширюється на міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (далі - Виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця (далі – Споживачів та Перевізників).

Споживачі здійснюють скид стічних вод у систему централізованого водовідведення м.Хмельницького, а Перевізники на зливальну станцію та сплачують за послуги відповідно до укладених з Виконавцем Договорів.

Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення укладається на підставі цих Правил, державних Правил приймання, Порядку та Правил користування.

Споживачі повинні повністю покрити всі витрати Виконавця, пов'язані з транспортуванням і очищеннем стічних вод та справлянням збору за забруднення навколошнього природного середовища.

3. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного Договору Споживачі сплачують за послуги централізованого водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів.

Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 4, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисних спорудах централізованого водовідведення Виконавця, оплачуються Споживачами у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

4. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного Договору на централізоване водовідведення, сплачують Виконавцю за весь об'єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого Договору, в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

5. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виконавця (P_c) розраховує Виконавець за формулою:

$$P_c = T \times Q_d + 5T \times Q_{pd} + K_k \times T \times Q_{pz},$$

де Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м³;

Q_d – об'єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених Договором, м³;

Q_{pd} – об'єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені Договором, м³;

Q_{pz} – об'єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

K_k – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів, що скидаються у систему централізованого водовідведення, порівняно з встановленими у цих Правилах, Споживач сплачує Виконавцю плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за тарифом на централізоване водовідведення на 1 м³ стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Т), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Q_{pz}) та коефіцієнтом кратності (K_k), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

5.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності $K_k = 20$.

5.2. У разі відхилення показника pH від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується $K_k = 2$; від 1,5 до 2 одиниць - $K_k = 5$; від 2 та більше одиниць - $K_k = 10$.

5.3. У разі перевищення відношення ХСК/БСК₅ ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

$$K_k = \frac{ХСК}{2,5 \times БСК_5} - 1,$$

де ХСК - хімічне споживання кисню;

БСК₅ - біохімічне споживання кисню протягом п'яти діб.

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК ≤ 80 мг/дм³.

6. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40°C або скиду тільки мінеральних солей застосовується $K_k = 2$.

7. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення тощо) застосовується $K_k = 5$.

8. У разі виявлення Виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (C_f) понад установлену Правилами користування та цими Правилами допустимої концентрації (D_K) коефіцієнт кратності (K_k) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

$$K_k = \frac{C_f}{D_K} - 1,$$

Коефіцієнт кратності при перевищенні D_K однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу.

9. Якщо Виконавцем встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності $K_k = 5$.

10. Якщо Виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують D_K , коефіцієнт кратності K_k визначають за формулою:

$$K_k = \sum_{i=1}^n \frac{C_{f_i} - D_{K_i}}{D_{K_i}},$$

де C_{f_i} - фактична концентрація в стічних водах Споживача i -ої речовини;

D_{K_i} - допустима концентрація i -ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком K_k більше ніж 10, приймають $K_k = 10$, крім випадків, передбачених пунктом 5.1 цього розділу.

11. Виконавець розраховує для Споживача додатковий обсяг оплати за прийняття понаднормативно забруднених стоків, у випадку укладення Договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод згідно з п.5 цього розділу Правил.

Розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, в такому випадку розраховується:

- в розмірі 60% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (K_k) не перевищує 5;

- в розмірі 70% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (K_k) не перевищує 10;

- в розмірі 80% від оплати розрахованої згідно з п.5 цього розділу Правил у разі якщо коефіцієнт кратності рівня небезпеки скинутих забруднень (K_k) більше 10.

12. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням D_K забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підверджено Актом, стягується за період від

попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев'яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об'єкта.

13. Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виконавця у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або Договором.

14. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площи стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - $W_g = 10hgYF$

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - $W_g = 0,2(10hgYF)$.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод у теплий період року для площин стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013 – 95 ГІДРОСФЕРА.

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Orpm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

$Orpm = 10mpYpmFpm$, де:

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m;

m - питома витрата води на миття покріттів (приймається 1,35 л/м² на одне миття);

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

Fpm - площа твердих покріттів, на яких здійснюється миття, га;

Ypm - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площині споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площині дорівнює 0 (не визначається).

Секретар міської ради

В.ДІДЕНКО

В.о. директора

МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод
до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького
(пункт 3 розділу III)

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепаткове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобйні), фруктів і овочів.
4. Вирошування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптані, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні углеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіfenіли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороф orm (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідратичною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м.Хмельницького
(пункт 4 розділу III)

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого
водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимальну допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахнучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи централізованого водовідведення Виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколошньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколошнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищена токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станції технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембраних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних проходнищ з робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина,

синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року №45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за №235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 3
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького

Журнал – акт відбору стічних вод Споживачів

Дата відбору проб	№ з/п	Код споживача	Назва споживача	Адреса споживача	Загальна кількість випусків	Місце відбору проб	Проба відібрана у присутності				
							Посада П.І.Б.	Підпис за робочу пробу	Підпис за контрольну пробу (проба зберігається три доби від дати відбору)	Підпис за пробу для споживача Проба відібрана (так/ні)	Час відбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 4
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького

**АКТ № _____
про контрольний аналіз проб стічних вод**

«____ » 20__ р.

м.Хмельницький

Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб
№ _____ від «____ » 20__ р.

Комісією у складі:

представника МКП «Хмельницькводоканал» в особі _____

(посада)

(прізвище, ім'я, по батькові)

представника Споживача _____

(назва підприємства)

в особі _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

в присутності представника лабораторії _____

(назва лабораторії)

в особі _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Представника Держкоінспекції в Хмельницькій області в особі _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького, затверджених Хмельницькою міською радою, проведено розпечатування проб для проведення контрольного аналізу.

№ з/п	Позначка про стан опечатування проби для аналізу	Час	Перелік показників для аналізу
1.			
2.			
3.			

Проби передано лабораторії _____
для проведення контрольного аналізу.

З правом та порядком застосування результатів контролюального аналізу ознайомлені:

(підпис представника Споживача)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис представника МКП «Хмельницькводоканал»)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис представника лабораторії)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис представника Держкоінспекції в Хмельницькій області)

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 5
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького

Додаток до договору №_____
від « ____ » 20__ р.
Про приймання понаднормативно
забруднених стічних вод
від Споживача _____

«Затверджую»
Директор
МКП «Хмельницькводоканал»
«____ » 20__ р.

**Розрахунок № _____
вартості приймання 1 м³ понаднормативно забруднених стічних вод**

№ з/п	Показники якості стічних вод	Значення		Коефіцієнт кратності
		допустимої концентрації забруднюючих речовин	тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин	
1	2	3	4	5
	Сумарний коефіцієнт кратності:			

№ з/п	Параметри	Значення	Розмірність
1	2	3	4
1.	Тариф за приймання стічних вод з ПДВ		грн/м ³
2.	Сумарний коефіцієнт кратності		
3.	Вартість приймання 1 м ³ стічних вод з понаднормативними забрудненнями з ПДВ		грн
4.	ПДВ		грн

Вартість приймання стічних вод з понаднормативним забрудненнями з ПДВ становить
грн/м³

гривень _____ копійок за 1 м³.
(вартість прописом)

ПОГОДЖЕНО

Керівник Споживача _____
(
(підпись, прізвище, ім'я та по батькові)
«____ » 20__ р.
МП

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 6
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького

**А К Т № _____
відбору проб стічних вод**

«_____» «_____» 20 ____ р.
Комісією у складі:

м.Хмельницький

представників МКП «Хмельницькводоканал» (далі – Виробник) в особі _____
(посада)

1 _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

2 _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

представника Споживача _____
(назва підприємства, адреса)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника контролюючої служби в особі _____
(назва контролюючої служби)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склали дійсний акт у тому, що відповідно до п.2.3 розділу VII Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького, затверджених Хмельницькою міською радою проведено відбір проб стічних вод зазначеного підприємства.

Мета відбору: лабораторне дослідження промислових стічних вод, та їх вплив на роботу мереж водовідведення та очисних споруд міста Хмельницького.

Час відбору _____

Вид проб _____

Відомості про відібрану пробу:

Температура проби _____ °C

Об'єм робочої проби _____ л., тара № _____

Об'єм проби для Споживача _____ л., тара № _____

Об'єм контрольної (арбітражної) проби _____ л., тара № _____

Контрольна проба опечатана та зберігається у холодильній шафі лабораторії МКП «Хмельницькводоканал» три доби з моменту відбору проби.

Особливі відмітки: _____

Підписи:

Представники МКП «Хмельницькводоканал»

(прізвище, підпись)

Представники Споживача _____
(прізвище, підпись)

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД

Додаток 7
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення м.Хмельницького

А К Т №_____
про недопуск до відбору проб стічних вод
«_____» «_____» 20____ р.
Комісією у складі:

представників МКП «Хмельницькводоканал» (далі – Виробник) в особі _____
(посада)

1 _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

2 _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

представника Споживача _____
(назва підприємства, адреса)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника контролюючої служби в особі _____
(назва контролюючої служби)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склали дійсний акт у тому, що _____ в період часу _____ на підприємстві
_____, що знаходиться за адресою _____, не була
відібрана проба стічної води, тому що:

- відмовлено Споживачем виділити уповноваженого представника для відбору проб;
- зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача.

Мета відбору: лабораторне дослідження стічних вод та їх вплив на роботу мереж
водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення
м.Хмельницького.

Особливі відмітки: _____

Підписи:

Представники МКП «Хмельницькводоканал»

(прізвище, підпись)

Представники Споживача _____
(прізвище, підпись)

В.о. директора
МКП «Хмельницькводоканал»

О.НОВОСАД